

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO) SU PRISTATYMU PIRKIMAS

#### I. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

1. UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija) planuoja įsigyti dyzelinį krosnių kurą (žymėtą) (toliau – Kuras) ir jo pristatymo paslaugas.
2. Kuras bus naudojamas šilumos energijos gamybai vykdant mobilios katilinės normalios eksploatacijos darbus.
3. Kuro pristatymo vieta: UAB „Palangos šilumos tinklai“ mobilios katilinės pastatymo vieta Palangos mieste.
4. Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso Techninėje specifikacijoje nurodyto dyzelinio krosnių kuro (žymėto) kiekio.
5. Vieno užsakymo metu reikalingo atvežti kuro kiekis gali svyruoti nuo 800 litrų iki 5000 litrų, priklausau nuo turimos kuro talpos.

#### II. PERKAMO KURO APIMTYS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

6. Perkamo Kuro kiekis – **70000 litrų** (prie 15 laipsnių temperatūros).
7. Sutarties laikotarpis – iki Įsigyjančiajai organizacijai VMI išduoto leidimo galiojimo termino pabaigos (2023-09-06).
8. Perkamo Kuro kokybės rodikliai turi atitikti LST EN 590:2014 (arba lygiavertį) standartą ir Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomuosius rodiklius bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 153-7849) nustatytus reikalavimus (aktuali redakcija).
9. Bus mokama tik už faktiškai Užsakovo užsakytą ir į pristatymo vietą (Techninės specifikacijos 3 p.) atvežtą Kurą.
10. Užsakymą dėl Kuro pristatymo Užsakovas pateikia elektroninėmis ryšio priemonėmis.
11. Tiekėjas nedelsiant privalo informuoti Užsakovą apie užsakymo gavimą elektroninėmis ryšio priemonėmis.
12. Suplanuotas kuro kiekis pristatomas, užsakyme nurodytu adresu ir laiku.
13. Pagal Įsigyjančiosios organizacijos prašymą, kuro pristatymo periodiškumas gali būti kas 24 val.
14. Su atvežtu kuru pateikiami dokumentai:
  - 14.1 Kuro kokybės pažymėjimas (sertifikatas) – lietuvių kalba;
  - 14.2 Krovinio gabenimo važtaraštis;
  - 14.3 Saugos duomenų lapas;
  - 14.4 AB „Orlen Lietuva“ protokolas (patvirtinta kopija), kuriame nurodyta dyzelinio krosnių kuro (žymėto) pristatymo dienos kaina;
  - 14.5 PVM sąskaitos faktūros kopija kurioje nurodoma kuro kaina ir transportavimo paslaugos kaina.
15. Tiekėjas užsakyme nurodytą Kuro kiekį įsipareigoja pristatyti per įmanomai trumpiausią pagrįstą terminą, bet ne ilgesnį kaip per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo momento.
16. Avarijos metu kuras privalo būti pristatomas 8 val. bėgyje nuo užsakymo pateikimo momento Tiekėjui į mobilios katilinės laikiną pastatymo vietą.
17. Tiekėjas turi užtikrinti pervežamo Kuro kokybę.

18. Benzinvežio tūris parenkamas Tiekėjo, priklausomai nuo užsakyto Kuro kiekio bei privažiavimo sąlygų prie Techninės specifikacijos 3 punkte nurodytos pristatymo vietos.

19. Tiekėjas Kurą turi pervežti tik tam tikslui pritaikytuose, Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka metrologiškai patikrintuose (kalibruotuose) benzinvežiuose.

20. Tiekėjo materialinė atsakomybė už krovinio pervežimą baigiasi tada, kai Kuro priėmimą krovinio važtaraštyje savo parašu patvirtina Kurą priėmęs Įsigyjančiosios organizacijos atstovas.

21. Įsigyjančiosios organizacijos nustato atvežto Kuro kiekį pagal metrologiškai patikrintų Kuro skaitiklių, įrengtų ant benzinvežių, rodmenis.

22. Kuras priimamas pagal kuro Tiekėjo apskaitos prietaiso parodymus, o jam nesant pagal talpų kalibruotę. Priimant pagal talpų kalibruotę, turi būti nepažeistos plombos.

### III. NORMINIAI DOKUMENTAI

23. Tiekėjas ir Įsigyjančioji organizacija vadovaujasi:

23.1 Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4-383 „Dėl kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

23.2 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

23.3 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VA-69 „Dėl šildymo kuro prekybos ir apskaitos taisyklių“ (aktuali redakcija).

23.4 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-207 „Dėl kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

23.5 Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, 1996 m. lapkričio 19 d. Nr. I-1628 (aktuali redakcija).

23.6 Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis PAGD prie LR VRM direktoriaus 2005m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (aktuali redakcija).

Direktoriaus pavaduotojas

Edvinas Glatkauskas